

МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА  
„ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО  
Установа културе од националног значаја  
Комисија за јавне набавке  
Дана: 17.04.2015. године  
В а љ е в о

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

**Ј.Н. бр. 1/2015 - набавка косе степенишне платформе за подизање особа са инвалидитетом**

1. Да ли платформа треба да буде опремљена са склопивим седиштем?

О.1: Не, платформа не треба да буде опремљена са склопивим седиштем.

2. Да ли платформа мора бити монтирана за зид?

О.2: Не, платформа не мора бити монтирана за зид.

3. Да ли ће се подест испред степеништа, на тротоару уклонити, на начин да се подест сведе на први степеник?

О.3: Да подест ће се уклонити и заменити степеником висине чела 13 цм, и дужине базишта 30 цм.

Комисија за јавне набавке